

(12)11 Liniefundamenter - Beton

(12)1102.00 Fundament af beton og 150 mm letklinkerblokke for indervæg.

Fundament for indervæg at støbe i rende med uarmeret beton 16 MPa og afslutte med 2 skifter letklinkerblokke, tykkelse 150 mm, højde i alt 600 mm.

- 20.0 Fundamentet støbes med beton 16 MPa, passiv miljøklasse, i den udgravede rende, bredde 200 mm, højde 200 mm. Fundamentets overside afrettes.
- 23.0 Der opmures 2 skifter letklinkerblokke, 150 x 190 x 490 mm, densitet 600 kg/m³, med mørtel KC 20/80/550.

Enhed: lb.m.

Udgravning under anden position.

(12)1107.00 Fundament af udstøbnings- og letklinkerblokke, t = 390 mm, h = 1,0 m.

Fundament ved terrændæk at udføre af uarmerede udstøbningsblokke af beton og afslutte med 1 skifte letklinkerblokke og 2 skifter Leca termblokke. Tykkelse 390 mm, højde i alt 1,0 m.

- 20.0 Udstøbningsblokke af beton, 390 x 200 x 500 mm, højde i alt 400 mm, opstilles i den udgravede rende på afretningslag af beton, tykkelse 50 mm, og udstøbes med beton 30 MPa, moderat miljøklasse.
- 23.0 Der opmures 1 skifte letklinkerblokke, 390 x 190 x 490 mm, densitet 600 kg/m³, og 2 skifter letklinkerblokke med indstøbt isolering af polystyren (EPS), 390 x 190 x 497 mm, som Leca termblokke, med mørtel KC 20/80/550, termblokkene limes i studsfiger.

Letklinkerblokkene grovgrundes udvendig med C 100/400, tykkelse 2-3 mm, og slutpudses med KC 35/65/650, tykkelse 10 mm.

Enhed: lb.m.

Udgravning under anden position.

(12)1108.00 Fundament, af uarmeret beton og letklinker, t = 500 mm, h = 1,2 m.

Fundament ved terrændæk at støbe i rende med uarmeret beton 20 MPa og afslutte med 3 skifter letklinkerblokke. Tykkelse 500 mm, højde i alt 1,2 m.

- 20.0 Fundamentet støbes med beton 20 MPa, passiv miljøklasse, i den udgravede rende og afrettes.
- 23.0 Letklinkerblokke, 150 x 190 x 490 mm og 100 x 190 x 490 mm, opmures med mørtel KC 20/80/550, i tre skifter med 2 x 125 mm mineraluldsplader imellem, som Terrænbat's Erhverv kl. 38.

Trådbindere af rustfast stål Ø 4 mm, iht. DS/EN 845-1, indlægges i 2. skifte. Letklinkerblokkene grovgrundes udvendig med C 100/400, tykkelse 2-3 mm, og slutpudses med KC 35/65/650, tykkelse 10 mm.

Enhed: lb.m.

Udgravning under anden position.