

(47)12 Tage, overflader - Tegl

(47)1212.00B Tagbeklædning af vingetagsten, inkl. undertag af krydsfinerplader.

Tagbeklædning af røde vingetagsten, 14,6 stk./m².

- 31.0 Undertag af vejrbestandige krydsfinerplader, CE-mærkede og mærket med, at de må anvendes til tagpapunderlag iht. DS/EN 13986, tykkelse 18 mm, med fer og not på langsiderne. Pladerne oplægges med yderfinerens fiberretning på tværs af spær eller åse og fastsømmes.

Pladerne skal nå over mindst 3 spær, lægges i forbandt og stødes over understøtninger.

Der indbygges ekstra trempler 50 x 100 mm, således at alle frie pladekanter understøttes.

Pladerne sømmes pr. 150 mm langs pladekanter og pr. 300 mm i mellemstøtninger med varmforzinkede kamsøm.

Underpap, som PF 3500 SBS/Base 550 P, lægges i faldets retning og klæbes til krydsfinerpladerne med 80 mm overlæg.

I tagfod monteres fodblik af zink 12.

Afstandslisters 25 x 50 mm, trykimprægnerede iht. NTR-klasse AB og taglægter, styrkesortering og mærkning C18, 38 x 73 mm, oplægges og fastgøres, lægteafstand c/c maks. 331 mm. På siderne af tagvinduer, ved aftrækskanaler, ved gavludhæng o.l. anbringes tværgående lægter, der fastsømmes til enderne af de øvrige lægter. Lægtingen udføres med plan overside.

Langs grater, skotrender og tagfod monteres lægter på kant.

- 23.0 Tagstenene oplægges på lægteunderlaget og fastgøres med bindere af varmforzinket stål Ø 3 mm i hver 3. sten, som JP-tagstensbindere - diagonalbinding. Ved binding hvor diagonalen ikke går nedefra fra højre mod venstre skal mindst hver anden sten bindes. Herudover skal alle sten bindes i nederste vandrette række ved tagfod, i yderste lodrette række ved gavle, langs skotrender, omkring ovenlys og andre gennembrydninger i tagfladen samt i øverste række langs mørtelfrie rygninger og grater. Ventilret fuglegitter monteres.

Ventileret rygningbånd udlægges og rygningsssten fastgøres til toplægte med rygningbeslag.

Enhed: m²

(47)1218.00 Rygning og grat at montere ved tagbeklædning af vingetegl.

- 23.0 Ventilret rygningbånd udlægges og rygningsssten fastgøres til toplægte med rygningbeslag.

Enhed: lb.m.

(47)1220.00 Rygning og grat at lægge med mørtel ved tagbeklædning af vingetegl.

- 23.0 Rygningssstenene spules rene med vand på undersiden og svummes med mørtel af cement og groft sand, blandingsforhold 1:3.

Renden mellem lægterne i kippen lukkes ved indlægning af murstensstumper, der opfyldes med mørtel KC 50/50/700 og rygningssstenene trykkes på plads deri, således at rummet under rygningssstenene fyldes helt.

Enhed: lb.m.